



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

SHK.9011.142.2022.IRK

Człuchów, 31.03.2022 r.

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Człuchów za rok 2021*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- ❖ § 22 ust. 1 i § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
  - Sprawozdanie z badań nr 34/WS/2021 z dnia 29.01.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 46/WS/2021 z dnia 05.02.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 170/WS/2021 z dnia 26.03.2021 r. – ujęcie wody;
  - Sprawozdanie z badań nr SB/33669/04/2021 z dnia 16.04.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 263/WS/2021 z dnia 21.05.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 262/WS/2021 z dnia 21.05.2021 r. – 2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 263/WS/2021 z dnia 21.05.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 356/WS/2021 z dnia 25.06.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 398/WS/2021 z dnia 08.07.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 464/WS/2021 z dnia 23.07.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 591/WS/2021 z dnia 27.08.2021 r. – sieć wodociągowa;
  - Sprawozdanie z badań nr 700/WS/2021 z dnia 22.10.2021 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Człuchów jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości miasta Człuchów. Produkcja wodociągu wynosi 1781,29 m<sup>3</sup>/d. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2021 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Człuchów w roku 2021 (do dnia 31.12.2021 r.) **odpowiadała wymoganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Mariola Czajka*

**Otrzymują:**

- I. Do wiadomości:
  1. Burmistrz Miasta Człuchów  
ul. Al. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  2. Starosta Człuchowski  
ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów
  3. a/a