



Przedsiębiorstwo Komunalne  
Spółka z o.o.  
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

tel. (59) 83 42-200, 83 42-209, fax. (59) 83 43-354, email: [przedkom@interia.pl](mailto:przedkom@interia.pl), NIP 843-000-28-04  
Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774, Kapitał zakładowy: 19.458.750,00 zł.

ZWiK 1/16

Człuchów, dnia 12.01.2016 r.



Pan  
Ryszard Szybajło  
Burmistrz Miasta Człuchowa

**Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu komunalnego w Człuchowie za rok 2015**

Na podstawie §7 Uchwały Nr XXXVII/281/2006 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie przedkłada informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu komunalnego w Człuchowie za rok 2015.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139), tutejsze przedsiębiorstwo za pośrednictwem laboratoriów, o których mowa w art. 12 ust. 4 cyt. ustawy, przeprowadziło badania jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego - 10 próbek i monitoringu przeglądowego - 2 próbki. Próbkę do badań pobrano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Terminy i punkty poboru zestawiono w poniższej tabeli :

Lp.	Zakres monitoringu	Data poboru	Miejsce poboru	Sprawozdanie z badań
1	MP	10.02.2015	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul. Batorego	SB/08289/02/2015
2	MK	16.02.2015	P.W. „A.S.G.” – ul. Przemysłowa 3	126/2015
3	MK	23.03.2015	Z.W. i K. – ul. Średnia 16	208/2015
4	MK	14.04.2015	Ujęcie Wody, ul. Parkowa	307/2015
5	MK	21.04.2015	Piekarnia GS – ul. Słowackiego	347/2015
6	MK	08.06.2015	Urząd Gminy Człuchów – ul. Szczecińska 33	470/2015
7	MK	08.06.2015	Os. Sikorskiego, blok nr 6	471/2015
8	MK	10.08.2015	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul. Batorego	765/2015
9	MK	09.09.2015	Ujęcie Wody, ul. Parkowa	861/2015
10	MK	21.10.2015	Os. Młodych – studnia wodomierzowa	958/2015
11	MP	05.10.2015	Urząd Gminy Człuchów – ul. Szczecińska 33	SB/61537/10/2015
12	MK	23.11.2015	Os. Sikorskiego, blok nr 6	1023/2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, iż **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu komunalnego w Człuchowie w 2015 roku odpowiadała wymaganiom** zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z poważaniem:

Prezes Zarządu  
*Made*  
mgr inż. Hanna Adamowska