



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie
SE.II.4717.76.2016.IR**

Człuchów, dnia 30.06.2016r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r, nr 123, poz.858 z późn.zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie po rozpatrzeniu niżej wymienionych danych zawartych w protokołach poboru próbek wody i sprawozdaniach z badań:

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Ocena jakości wody na podstawie sprawozdania z badań
1	SB/00916/01/2016	08.01.2016	Sieć wodociągowa, Urząd Gminy ul. Szczecińska 33	MP	Przydatność wody do spożycia
2	123/2016	10.02.2016	kurek czerpalny w SUW	MK	Przydatność wody do spożycia
3	124/2016	10.02.2016	kurek czerpalny w pomieszczeniu socjalnym PPIS w Człuchowie	MK	Przydatność wody do spożycia
4	140/2016	17.02.2016	kurek czerpalny w UG przy głównej magistrali	MK	Przydatność wody do spożycia
5	175/2016	07.03.2016	kurek czerpalny w SUW, kran wody podanej do sieci	MK	Przydatność wody do spożycia
6	271/2016	13.04.2016	kurek czerpalny w kotłowni	MK	Przydatność wody do spożycia
7	272/2016	13.04.2016	kurek czerpalny w sali zajęć	MK	Przydatność wody do spożycia
8	273/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 1	MK	Przydatność wody do spożycia

9	274/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 2	MK	Przydatność wody do spożycia
10	275/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 3	MK	Przydatność wody do spożycia
11	276/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 4	MK	Przydatność wody do spożycia
12	277/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 5	MK	Przydatność wody do spożycia
13	278/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 6	MK	Przydatność wody do spożycia
14	279/2016	13.04.2016	ujęcie wody – studnia nr 7	MK	Przydatność wody do spożycia
15	311/2016	25.04.2016	Umywalka w łazience ZGK przy UG Człuchów	MK	Przydatność wody do spożycia
16	523/521/16	26.04.2016	wyływ wody ze zbiornika – zawór w kotłowni	MK	Przydatność wody do spożycia
17	524/521/16	26.04.2016	natrysk w pokoju hotelowym nr 4	MK	Przydatność wody do spożycia
18	525/521/16	26.04.2016	natrysk w pokoju hotelowym nr 8	MK	Przydatność wody do spożycia
19	407/2016	23.05.2016	kurek czerpalny w piwnicy	MK	Przydatność wody do spożycia
20	461/2016	07.06.2016	kurek czerpalny w piwnicy	MK	Przydatność wody do spożycia
21	748/521/16	07.06.2016	kurek czerpalny w piwnicy w siedzibie ZWiK	MP	Przydatność wody do spożycia

MK – monitoring kontrolny – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*)

MP – monitoring przeglądowy – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, utlenialność z KMnO₄, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, suma trichloroetanu i tetrachloroetenu, 1-2, dichloroetan, benzo(a)piren, benzen, chlorek winylu, suma WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosfoorganiczne, suma pestycydów, bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, enterokoki w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 st. C po 72 h.

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi w **wodociągu publicznym Człuchów**
2. zgodność charakterystyki metod badań z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz.1989)

UZASADNIENIE

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Człuchów**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoring kontrolny) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (monitoring przeglądowy).

W/w sprawozdania z badań próbek wody potwierdzają przydatność wody podawanej z **wodociągu Człuchów** do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Z sta. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie
Teresa Buczek
Teresa Buczek

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Ul. Sobieskiego 11
77-300 Człuchów
2. Burmistrz Miasta Człuchów
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a

