



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

Człuchów, dnia 31 stycznia 2019

SE.II.4717.01.2018.AŻ



OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Człuchów za rok 2018*

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Człuchów, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1.	SB/04157/01/2018	11.01.2018r.	Człuchów Osiedle Sikorskiego 6 - kurek czerpalny przy studni wodomierzowej w piwnicy
2.	32/2018	30.01.2018r.	Człuchów Specjalny Ośrodek Wychowawczy - zmywak w kuchni
3.	100/2018	27.02.2018r.	Człuchów Ul. Parkowa stacja uzdatniania
4.	139/2018	12.03.2018r.	Człuchów ASG Przemysłowa kurek czerpalny w chłodni
5.	137/2018	12.03.2018r.	Człuchów Ul. Słowackiego- umywalka na hali produkcji w Piekarni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
Ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, fax. 59 83 41 551, www.psse.czluhow.pl, e-mail: psse.czluhow@pis.gov.pl

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE


6.	256/2018	24.04.2018r.	Człuchów, studnia wodomierzowa na osiedlu Młodych
7.	331/2018	28.05.2018r.	Człuchów Ul. Szczecińska kurek czerpalny przy liczniku głównym w piwnicy w Urzędzie Gminy Człuchów
8.	655/521/18	15.05.2018r.	Człuchów Ul. Średnia umywalka w toalecie
9.	422/2018	25.06.2018r.	Człuchów Osiedle Sikorskiego 6 - kurek czerpalny przy studni wodomierzowej w piwnicy
10.	477/2018	17.07.2018r.	Człuchów Ul. Średnia umywalka w toalecie
11.	476/2018	17.07.2018r.	Człuchów Ul. Szczecińska kurek czerpalny przy liczniku głównym w piwnicy w Urzędzie Gminy Człuchów
12.	579/2018	20.08.2018r.	Człuchów ASG Przemysłowa kurek czerpalny w chłodni
13.	SB/99176/10/2018	27.09.2018r.	Człuchów, studnia wodomierzowa na osiedlu Młodych
14.	658/2018	24.09.2018r.	Człuchów Ul. Parkowa stacja uzdatniania
15.	753/2018	29.10.2018r.	Człuchów Specjalny Ośrodek Wychowawczy - zmywak w kuchni
16.	827/2018	26.11.2018r.	Człuchów Ul. Słowackiego- umywalka na hali produkcji w Piekarni
17.	828/2018	26.11.2018r.	Człuchów Osiedle Sikorskiego 6 - kurek czerpalny przy studni wodomierzowej w piwnicy
18.	877/2018	10.12.2018r.	Człuchów Ul. Parkowa stacja uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Człuchów jest Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Człuchów;
2. Wodociąg publiczny Człuchów zaopatruje w wodę miasto Człuchów. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 1980 m³/d
3. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 14641 osób.
5. W 2018 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Człuchów.
6. Woda pobrana z wodociągu publicznego Człuchów w roku 2018 (do dnia 31.12.2018 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Z up. p.o. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Człuchowie

mgr inż. Marcin Barton

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Burmistrz Miasta Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a