



POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.142.4.2020.AL



Gdańsk, 13 lipca 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77 – 300 Człuchów w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, dotyczących

drogi pożarowej do budynku szkoły w Człuchowie przy ul. Szkolnej 3

złożonego w dniu 27 maja 2020 r., zawierającego opracowanie pt.: „*Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dotycząca ...*” z maja 2020 r., autorem którego jest m.in. mgr Jacek Knuth, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych upr. nr 570/2013, dotyczące nie spełnionych wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie wymaganej drogi pożarowej dla ww. obiektu, z określonymi rozwiązaniami zamiennymi obejmującymi:

1. Wyposażenie przebudowywanej części w budynku (na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), stanowiącej odrębną strefę pożarową w system sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, bez konieczności połączenia urządzeń systemu z obiektem Państwowej Straży Pożarnej, z zapewnionym całodobowym dozorem systemu przez zarządzającego obiektem.
2. Zaprojektowanie dojazdu pożarowego zakończonego placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, od strony północnej, w obrębie placu wewnętrznego szkoły, z zapewnionym dojściem nie dłuższym niż 30m do wyjścia z budynku szkoły (zgodnie ze wskazaniem w części graficznej opracowania).
3. Zaprojektowanie dodatkowego miejsca do ustawienia pojazdu jednostki ochrony przeciwpożarowej od strony południowej (od ulicy Szkolnej), z zapewnionym utwardzonym dojściem, o szerokości 1,5m, do wyjścia z klatki schodowej, usytuowanej w części przebudowywanej budynku (zgodnie ze wskazaniem w części graficznej opracowania).
4. Przeprowadzanie co rocznych sprawdzeń organizacji oraz warunków ewakuacji w części przeznaczony na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

z powiadamianiem o tym fakcie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie.

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z uwzględnieniem ww. rozwiązań zamiennych, uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, odpowiednio w zakresie:

1. Braku możliwości poprowadzenia drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku szkoły bądź zapewnienia dostępu do 30 % jego obwodu zewnętrznego, co narusza § 12 ust. 2 i ust. 3 cytowanego powyżej rozporządzenia.

Uzasadnienie

Postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony, w związku z czym, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ odstąpił od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się stronę, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosowanych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem pt. „*Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa dotycząca ...*” z maja 2020 r.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sosnowa 2, 80 – 251 Gdańsk, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z treścią art. 127a w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Ekspertyza techniczna z maja 2020 r., stanowiąca integralną część postanowienia – strony ostemplowane pieczęcią Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.



POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

st. bryg. Dariusz Żywicki
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Otrzymują:

1. Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77 – 300 Człuchów
2. a/a.

Do wiadomości:

3. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Człuchowie

