



Gmina Miejska Człuchów  
al. Wojska Polskiego 1  
77-300 CZŁUCHÓW

RI.271.06.2018

Człuchów, 08.05.2018r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów.”**

Nr sprawy: RI.271.06.2018

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie 1**

Bardzo prosimy o udostępnienie dokumentacji do przetargu pn.: **„Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów.”**

tzn.

2 / 30.04.2018.10.36.34\_STWIORB\_ETAP\_1,2,3,4,6.pdf

9 / 30.04.2018.10.40.10\_Projekt\_wykonawczy\_ETAP\_1,2,3,4,6.pdf

12 / 30.04.2018.11.37.13\_Przedmiar-Garbarska,Krotka,Krzyzowa,Rynek.pdf

ponieważ podczas ściągania pliku ze strony pojawia się błąd

**Odp.**

**Wszystkie załączniki są możliwe do pobrania przez przeglądarkę internetową Firefox bądź Internet Explorer.**

### **Pytanie 2**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą



szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odp.**

**Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**

  
*mgr Ryszard Szybajło*

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy