

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „*Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.*”

Nr sprawy: RIPiOŚ.271.07.2017

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy asfaltobeton w kolorze zielonym na ścieżki rowerowe ma być wyprodukowany na bazie asfaltu syntetycznego? Proszę o załączenie specyfikacji technicznej wykonania nawierzchni z asfaltobetonu w kolorze zielonym.

Odp.

Należy zastosować lepiszcze bezbarwne np. „Kameleon”, lub podobne zabarwione na kolor zielony. Lepiszczce powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM. Należy spełnić zalecenia producenta co do korelacji pomiędzy lepiszczem, kruszywem oraz rodzajem zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. Należy uzyskać akceptację Zamawiającego co do oczekiwanej barwy mieszanki. Kolor warstwy powinien odpowiadać paletce RAL 6010. Należy posługiwać się obowiązującymi normami lub wytycznymi projektowania mieszanek. Wykonana warstwa powinna odpowiadać kategorii ruchu KR1-2.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

