

Człuchów, dn. 25.01.2017r.

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE:**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa dróg miejskich - Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Chojnickiej w m. Człuchów”**

Firma „Wo-Kop ” Wojciech Drewczyński z siedzibą w Chojnicach w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

*1 Przedmiar robót mówi o wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 6x20, natomiast dokumentacja projektowa o wykonaniu obrzeży betonowych 8x30. Jakie obrzeża należy przyjąć do wyceny.*

### **Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć obrzeża betonowe 8x30x100 cm.**

**SPECIALISTA**  
ds. dróg miejskich i budownictwa  
*Jacek Klik*