

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „*Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie.*”

Nr sprawy: RIPiOŚ.271.06.2016.MJ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czy po stronie Wykonawcy leży uwzględnienie zajęcia pasa drogowego i poniesienie kosztów z tego tytułu?

Odp.: *Nie. Po stronie Wykonawcy nie będzie leżało poniesienie kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego.*

2. Dotyczy Projektu umowy § 6 pkt 10 – ze względu na znaczącą wartość inwestycji proszę o zmianę kwoty umożliwiającej fakturowanie częściowe – proponowana wartość 80%.

Odp.: *Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.*

3. Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi uzgodnieniami, decyzjami oraz pozwoleniami związanymi z realizacją przedmiotowej inwestycji ?

Odp.: *Tak. Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi uzgodnieniami, decyzjami oraz pozwoleniami związanymi z realizacją przedmiotowej inwestycji..*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

INSPEKTOR  
ds. inwestycji

*inż. Marcin Adamski*

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „*Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie.*”

Nr sprawy: RIPiOŚ.271.06.2016.MJ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W projekcie wymienione są oprawy sodowe ACRON 200SR2 150W z redukcją mocy z nieistniejącej już firmy BRILUM a załączona symulacja naświetlenia wskazuje oprawę sodową SGP340 PC 100W firmy Philips. Proszę o wyjaśnienie, jaka ma być moc i typ oprawy.

*Odp. Należy zastosować oprawy sodowe o mocy 150W, przy czym Zamawiający nie wskazuje producenta opraw.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

INSPEKTOR  
ds. inwestycji  
*inż. Marcin Adaszewski*

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

