

**Dotyczy: Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu
Miejskim im. Jacka i Agatki**

Wyjaśnienia treści SIWZ:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego ma być wykonana podbudowa pod chodniki. W dokumentacji technicznej (tzn. w opisie technicznym i na przekrojach normalnych znajduje się warstwa podbudowy z kruszywa mineralnego o granulacji 145 mm $R_{rn}=1,5\text{MPa}$ o gr. 12 cm, w przedmiarze natomiast mowa jest o podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 12 cm.

odp. Do wyceny należy ująć materiał ujęty w w przedmiarze t.j. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości 12 cm.

2. Prosimy o jednoznaczne określenie koloru kostki jakiej należy użyć do wykonania chodnika. W przedmiarze jest to kolor czerwony, natomiast w opisie technicznym jest podany kolor antracyt.

odp. Do wyceny należy ująć kostkę w kolorze antracyt.

3. Prosimy o określenie konstrukcji podbudowy pod miejsca postojowe. W przedmiarze jest to warstwa ulepszanego podłoża z gruntocementu o $R_m=2,5\text{MPa}$ zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm. W projekcie (na rysunkach technicznych) podana jest podbudowa z kruszywa mineralnego o granulacji 1-45 mm $R_m=2,5\text{MPa}$ o gr. 25 cm, natomiast w opisie technicznym kruszywo mineralne o gr. 22 cm.

odp. Nie należy wyceniać poz. nr 41 Warstwa ulepszanego podłoża z gruntocementu o $R_m=2,5\text{MPa}$ zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - m^2 - 275,40.

Natomiast poz. 42 należy wycenić jako : Podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 1-45mm gr. 25cm w ilości - m^2 - 275,40.

4. W przedmiarze brak informacji na temat przeprowadzenia badań archeologicznych, o których mowa jest w SIWZ. Czy należy uwzględnić koszt wykonania takich badań w cenie ofertowej?

Odp. W ofercie nie należy uwzględniać kosztów badań archeologicznych.

5. W SIWZ oraz w projekcie budowlanym mowa jest o wykonaniu oświetlenia, natomiast brak jest pozycji w przedmiarze robót. Czy w cenie ofertowej należy uwzględnić wycenę oświetlenia?

Odp. W ofercie nie należy uwzględniać wyceny oświetlenia. Projektowane oświetlenie nie będzie realizowane w tym etapie.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Maciej Pestka
Zastępca Burmistrza