

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Przebudowa sięgacza na ulicy Kamiennej.**”

Nr sprawy: RIPiOŚ.271.03.2016.MJ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W dokumentacji technicznej (tzn. w opisie technicznym i na przekrojach normalnych) znajduje się warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa gr. 10 cm, w przedmiarze natomiast brak jest informacji dotyczącej tej warstwy konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: *Nie należy w wycenie ujmować warstwy kruszywa stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa gr. 10 cm (warstwa nie będzie wykonywana).*

2. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju krawężnika. W przedmiarze jest to krawężnik o wym. 100x30x15 cm, natomiast w dokumentacji w opisie technicznym i rysunku jest podany jest krawężnik betonowy najazdowy 15x 22 cm.

Odp.: *Zarówno do wbudowania jak i w cenie ofertowej należy przyjąć krawężnik o wym. 100x30x15 cm zgodnie z rys. przekrój normalny – szczegół osadzenia krawężnika zamykającego. Krawężnik betonowy najazdowy 15x 22 cm jest krawężnikiem istniejącym.*

3. W przedmiarze brak informacji na temat przeprowadzenia badań archeologicznych, o których mowa jest SIWZ. Czy należy uwzględnić koszt wykonania takich badań w cenie ofertowej?

Odp.: *Nie należy uwzględniać w cenie ofertowej kosztów przeprowadzenia badań archeologicznych.*



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

