Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

RIPiOŚ.271.24.2015.MJ

Człuchów, 2015-12-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: ***„Budowa ulicy Kościńskiego."***
Nr sprawy: RIPiOŚ.271.24.2015.MJ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź
Zamawiający będzie brał pod uwagę studzienki betonowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło
Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Tel. +48 59 834 22 91
Fax. +48 59 834 32 72
e-mail: sekretariat@czluchow.eu
www.czluchow.eu