


Wentylator dachowy Dn=160
Podstawa dachowa kanalikowa Dn=160
Vw=50m³/h

Wentylator dachowy
RF 160-4 + RMB
Podstawa dachowa Dn=160
Vw=210m³/h, dp=100Pa
Ne=40W 230V masa=7kg

Wentylator dachowy
RF 200-4 + RMB
Podstawa dachowa Dn=200
Vw=880m³/h, dp=100Pa
Ne=85W 230V masa=7kg

Wentylator dachowy Dn=125
Podstawa dachowa kanalikowa Dn=125
Vw=30m³/h

2%

 AP Studio 7 mgr inż. arch. Piotr Adamowski tel. +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl		nr rys. S9 skala 1:75
obiekt: BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO	adres inwestycji: 77-300 Czuchów, ul. Szkoła 1 dz. nr ewid. 45/3	
temat rys. RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI	imię i nazwisko, uprawnienia: ZYGMUNT CHEBA upr. bud. w specjalności instalacyjno-tytułowej AN-8346/138/04	
wykonawca:	data:	podpis:
projektant:	data:	podpis:

