

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania  
**„Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8.”**

Nr sprawy: RIPiOŚ.271.04.2015.MJ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie 1

W przedmiarze robót nie ujęto wykonania studni kanalizacji deszczowej DN 1000 o numerze D8, która jest posadowiona na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej kd200. Czy w/w studnia jest także istniejąca czy należy ująć ją do wyceny?

### Odpowiedź

Do wyceny należy ująć studnię kanalizacyjną DN 1000 z kręgów betonowych o zagłębieniu 1,3m (szt. 1).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Maciej Pestka*  
Zastępca Burmistrza

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

