

Szczecinek dnia 10-07-2014.

**Zakład Elektryczno – Elektroniczny
Projektowanie, Wykonawstwo
Marek Znajdek
Ul. Wysoka 28
89-600 Chojnice****WARUNKI TECHNICZNE NR 13 /RDRU-10/2014**

Znak EOŚ...../RDRU-10/Sz. J/2013

Dot. Uzgodnienia projektowanego przebiegu linii kablowej oświetlenia podzaczka zamku krzyżackiego w Człuchowie przy ul. Kościelnej dz. nr 70/6 i 71

1. Prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci oświetleniowej wykonać ręcznie, aż do jej fizycznej lokalizacji.
2. W miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami oświetleniowymi założyć rury ochronne dwudzielne typu „AROT”
3. Integralną część powyższych warunków stanowią obowiązujące przepisy i normy oraz uzgodnienia ZUDP.
4. Roboty własnym staraniem i na własny koszt wykona inwestor.
5. Wykonawca zobowiązuje się pokryć ewentualne straty poniesione przez Energa Oświetlenie, w wyniku prowadzonych przez niego prac.
6. Likwidowane słupy wraz z oprawami należy dostarczyć do RDRU-10 w Szczecinku celem rozliczenia.
7. Prace przy budowie urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione.
8. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RDRU Szczecinek tel. 94-37—204-16 w celu uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o.
9. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do **ENERGA Oświetlenie** obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
10. Do zgłoszenia dołączyć:
 - dokumentację powykonawczą,
 - inwentaryzację geodezyjną ,
 - wymagane protokoły badań i prób,
 - karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty itp.
11. przebudowana sieć oświetlenia pozostanie własnością Energa Oświetlenie i będzie przez nią eksploatowana.
12. Niniejsze warunki zachowują ważność przez **okres 2 lat** daty wystawienia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. RDRU-10.

Zatwierdził :
Pełnomocnik Zarządu
Antoni Kowalczyk