


4. Wszystkie elementy budowlane wystające ponad dach należy:
  - nieprzewodzące wyposażyć w zwody poziome i pionowe, które połączyć z siatką zwodów dachu
  - metalowe elementy połączyć najbliższym zwodem
5. Uziom otokowy w ziemi należy połączyć z metalowymi rurami wchodzącymi do obiektu.

1. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN - 86/E - 05003/01\_02 oraz zgodnie z opisem technicznym
2. Rezystancja uziomu otokowego R30
3. Wszystkie połączenia wykonąć przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją

 <b>AP Studio 7</b> ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO m. g. o. o. s. k. a. 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl		skala 1:100
obiekt	BUDYNEK ZARĘCZA BOSKA PIKARSKIEGO	
adres inwestycji	77-300 Człuchów, ul. Szkolna 1	
temat rys. wyzrost	RZUT DACHU - Projekt instalacji odgromowej	
projektant	ekspertyza	data
mgr inż. Adam Litko opr. bud. w sprawie elektr. instalacji projektant mgr inż. Adam Litko opr. bud. w sprawie elektr. instalacji projektant		data sygnatura ZOH