

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania

„Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Człuchowie .”

nr sprawy: RIPiOŚ.271.06.2014.MA

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Proszę o zaznaczenie na rysunkach, które części ścian podlegają wyburzeniu, które zamurowaniu. Proszę o zaznaczenie zmiany lokalizacji drzwi, zamurowania starych otworów drzwiowych i miejsca uzupełnienia ścianek z cegły. Z załączonej dokumentacji jednoznacznie nie wynika, które elementy podlegają przebudowie a pokazany jest jedynie stan projektowany.

Odpowiedź

W załączeniu umieszczamy pliki z inwentaryzacją sali gimnastycznej, tj. rzut parteru i rzut piętra.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga wykonania części posadzek z płytek gresowych szkliwionych o najwyższej klasie ścieralności (tj. 5). Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płytek gresowych nieszkliwionych w niższej klasie ścieralności, które ze względu na jednorodność materiału nie zmieniają barwy pod wpływem wytarcia co wydłuża bezremontowego użytkowania takiej nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia wymogów, co do rodzaju płytek posadzkowych oraz ich klasy ścieralności

Pytanie 3

W zawiązku z warunkiem realizacyjnym o treści „Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy techniczne”, proszę o zmianę technologii wykonania posadzki w sali gimnastycznej ponieważ nie spełnia ona wymogów stawianych takim nawierzchniom zawartym w normie PN – EN 14904.



Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia technologii wykonania remontu posadzki sali gimnastycznej, ponieważ zamierzeniem jest remont, czyli wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego posadzki.

Pytanie 4


Proszę o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji projektowej (przekroje, szczegóły konstrukcyjne, zestawienie stolarki, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, projekt zagospodarowania terenu) co jest niezbędne dla prawidłowej wyceny i weryfikacji przedmiaru robót.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada szczegółowych dokumentacji takich jak: przekroje, szczegóły konstrukcyjne, zestawienie stolarki, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Obecnie załączona dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robót jest wystarczająca do wyceny robót budowlanych. Projekt zagospodarowania terenu nie wnosi żadnych elementów do wyceny zadania, ponieważ roboty dotyczą tylko elementów wewnętrznych istniejącej sali.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ


Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

