

Gmina Miejska  
Człuchów  
al. Wojska Polskiego 1  
77-300 CZŁUCHÓW

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIPiOŚ.271.20.2012.AM Nazwa zadania: „*Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi – ulica Brzezińskiego.*”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającej zapytania z dnia **03.10.2010r.** dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:

### Pytanie 1.

W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. II.I.3) „Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres” widnieją zapis „przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Brzezińskiego w Człuchowie polegający na wykonaniu: .... C) odcinka około 50 m kanału deszczowego o średnicy 800mm, ... e) połączenie istniejącej studni o średnicy 1200mm z nowo postawioną studnią kanałem o średnicy 500mm”. Identyczna informacja zawarta jest w SIWZ w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” Ponadto widnieje tam również następujący zapis: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa, b) przedmiar robót”.

W przedmiarze robót w poz. 21 widnieje opis „Kanały rurowe – wymiana odcinka rury z betonu żwirowego typu „WIPRO” o śr. Nom. 800mm z uszczelką ( WIPRO – kielichowe rury żelbetowe II klasy wytrzymałości, beton C 45/55)”. W poz. 23 zaś „Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm”. Brak jest pozycji dotyczącej kanału o śr. 500mm jak to wynika z wcześniej przytoczonych dokumentów. Ponadto w „opisie technicznym wykonania robót remontowych” w pkt. I „Założenia ogólne” ppkt. 3 „Stan istniejący” widnieje zapis: „nieszczelny kanał deszczowy z rur betonowych na odcinku A-B o długości 55,0m należy wymienić na nowy kanał z rur PCV...” W pkt. II „Rozwiązania projektowe” ppkt. 1 „Materiały” jest napisane: „kanał deszczowy wymienić na kanalizację z rur pcv i połączyć szczelnie z istniejącymi studniami.” Na załączonej „Mapie zasadniczej” jest zaznaczona istniejąca kanalizacja deszczowa z opisem „kd400”.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje iż do wyceny należy zastosować rurę z betonu żwirowego typu „WIPRO” o śr. nom. 800 mm oraz dokonać wyceny ryczałtowej opierając się na zakresie ujętym w przedmiarze robót.

***Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.***

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy



Kierownik Zamawiającego