


RZUT DACHU NAD CZĘŚCIĄ  
PROJEKTOWANĄ

Projekt instalacji odgromowej



1. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN - 86/E - 05003/01,02 oraz zgodnie z opisem technicznym
2. Rezystancja uziomu otokowego R30
3. Wszystkie połączenia wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją

4. Wszystkie elementy budowlane wystające ponad dach należy:
  - nieprzewodzące wyposażyć w zwody poziome i pionowe, które połączyć z siatką zwodów dachu
  - metalowe elementy połączyć najbliższym zwodem
5. Uziom otokowy w ziemi należy połączyć z metalowymi rurami wchodzącymi do obiektu.

 <p>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: kwiecień 2011r</p>	<p>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY</p>	
	<p>ul. mjr Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561</p>	<p>Nazwa opracowania: Adaptacja późniejszego skrzydła zamku w Człuchowie Rzut dachu nad częścią projektowaną Projekt instalacji odgromowej</p>
<p>Inwestor: Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów</p>	<p>Projektant: tech. Zbigniew Szary Upr. AN/8346/67/81, do projektowania w spec. elektrycznej bez ograniczeń,</p>	<p>Adres obiektu: Człuchów dz. nr XX</p>
<p>Sprawdzający: mgr inż. Adam Linda Upr. 70/ Gd/ 2002, do projektowania w spec. elektrycznej bez ograniczeń.</p>	<p>Nr rys.</p>	<p>Skala:</p>