



Zestawienie pomieszczeń	
2.1	sala widowiskowa

Proj. tablica T-1



"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO -  
BUDOWLANY

ul. mjr Hubala 12; 77-300 Człuchów;  
tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561

Nazwa opracowania:  
Adaptacja północnego skrzydła zamku  
w Człuchowie  
Rzut piętra - Projekt instalacji elektrycznej

data opracowania:  
kwiecień 2011r  
Inwestor:  
Gmina Miejska Człuchów  
ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów

Projektant:  
tech. Zbigniew Szary  
Upr. AN/8346/67/81, do projektowania w  
spec. elektrycznej bez ograniczeń,

Adres obiektu:  
Człuchów dz. nr XX

Sprawdzający:  
mgr inż. Adam Linda  
Upr. 70/ Gd/ 2002, do projektowania w spec.  
elektrycznej bez ograniczeń.

Nr rys.

Skala:

OCHRONA OD PORAŻENI:

- SZYBKI SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:  
w ukł. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

Całość instalacji elektrycznej gniazdz wtykowych wykonać  
przewodem kabelkowym YDY 3 x 2,5mm<sup>2</sup> oraz YDY 5 x 6mm<sup>2</sup>  
pod tynk i częściowo w posadzce w rurkach ochronnych